



**Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego
- Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.
za rok 2022**

Wskaźnik	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez przerw katastrofalnych	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych
SAIDI [min]	0,00	150,00	0,00
SAIFI	0,00	0,17	0,00
MAIFI	0,00	0,00	0,00
Liczba odbiorców [szt.]	6		

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej,

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich,

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 19 lutego 2022 r., trwająca przez 150 minut spowodowana była brakiem zasilania części województwa lubuskiego z GSZ Leśniów w wyniku nagłej i poważnej awarii systemu elektroenergetycznego (blackout).

Dla użytkowników energii elektrycznej systematycznie zmniejszanie wskaźników SAIDI i SAIFI przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo zasilania.

Dyrektor Pionu Handlu i Rozwoju

Małgorzata Ptak-Bystrzyńska